



9.12.2014

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo in na osnovi 465. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, št. 17/14), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt - (Ur. l. RS, št. 33/07) na podlagi vloge št. **1/2014/PeB** z dne **26.11.2014** izdaja

EM.GE D.O.O.
PAVŠIČEVA ULICA 6

1000 LJUBLJANA

OBČINA NOVA GORICA	
Prejeto:	302 ✓
02. 12. 2015	
Šifra zadeve:	350-0004/2013-15

SMERNICE št. 1722

I. UVODNE UGOTOVITVE

Investitor: CPG D.D., KROMBERK- INDUSTRIJSKA CESTA 2 , 5000 NOVA GORICA

K dokumentaciji: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja kamnoloma LAŽE-1, št. 1505/2013

Katastrska občina	Parcelne številke
LAŽE	1316/110, 1316/39, 1316/81, 1316/37, 1316/38, 1316/28, 1316/29, 1316/30, 316/34, 316/35, 1316/36, 1320/12, 1320/13, 1320/14, 1316/83, 1316/31

Ostale uvodne ugotovitve:

Na območju urejanj se ne nahaja distribucijska elektroenergetska infrastruktura. V priloženem situacijskem načrtu je prikazana distribucijska elektroenergetska infrastruktura, ki se nahaja v bližini območja urejanja.

II. OSTALI POGOJI

- Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
- Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96).
- Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.


4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naročiti strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave, katere je potrebno tudi upoštevati pri izdelavi OPPN.
5. Ostalo:
Pri pripravi predloga OPPN je potrebno upoštevati Splošne smernice št. SODO-836/12-MM; 23.11.2012.

Sežana, 05.12.2014

Pripravil/-a:
Andrej Mahnič, dipl.inž.el.



Odgovorna oseba:
Žarko Cerkvenik, dipl.inž.el.


ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORIČA, Erjavčeva 22
- 55 -

Poslati priporočeno s povratnico!

V vednost: - EM.GE D.O.O., PAVŠIČEVA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA

Priloge: - situacijski načrt

Številka: SODO-279/14-MM
Datum: 31.03.2014

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. izdaja na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12; v nadaljevanju ZPNačrt) in 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS št. 17/14), naslednje

SPLOŠNE SMERNICE

1. Pri pripravi Občinskih prostorskih načrtov je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati naslednje predpise:
 - a. Energetski zakon EZ-1 (Ur.l. RS 17/14),
 - b. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10),
 - c. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur.l. RS 126/07),
 - d. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije s prilogami (Ur.l. RS 41/11).
2. Za vsako določitev pogojev za priključitev na distribucijsko omrežje električne energije za vse vrste objektov ali rab prostorov je potrebno pridobiti posebne smernice pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja električne energije družbi SODO d.o.o. ali njenih pooblaščenih izvajalcih družbah Elektro Celje d.o.o., Elektro Gorenjska d.o.o., Elektro Ljubljana d.o.o., Elektro Maribor d.o.o. in Elektro Primorska d.o.o..

Navedene Splošne smernice se uporabljajo v postopkih priprave Občinskih prostorskih načrtov do preklica in so objavljene na spletnih straneh družbe SODO d.o.o. in njenih pooblaščenih izvajalcev.

Z izdajo teh splošnih smernic se preklicujejo izdane splošne smernice št. SODO-836/12-MM z dne 23.11.2012.

Pripravil:

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

Direktor:

mag. Matjaž Vodusek, univ.dipl.inž.el.

